



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: JAN ROSSCHAERT, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/35/30569282/00/NL/000

Contractref.: /000000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: De Smedt Linda

Waterloostraat, 17

1880 Kapelle-op-den-Bos

Datum: 29/11/2017

Uitgevoerd door: NORMAN DE BEULE

VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: uitbreiding vakantiewoning

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)
- BESLUIT VAN 11/09/2009 VAN DE VLAAMSE REGERING - TOERISTISCHE LOGIES

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 29/11/2017

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

via teller DNB

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning :

1N (mono) 230V

Plaats(en)

Voeding afkomstig uit ALSB privégedeelte

2. Uitwendige invloedsfactoren

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren, volgens de ons verstrekte informatie.

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's als bijlage

Copy van plannen en schema's ter plaatse

De gecontroleerde installatie beperkte zich tot het installatiegedeelte van de vakantiewoning. Het privégedeelte is niet opgenomen in deze controle

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Meting losgekoppeld 8.5Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: onder ALSB bord privé

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: GEN/35/30569282/00/NL/000
Contractref.: /000000

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

Nihil

V. TABELLEN

Nihil

zekringskast F B&B

A	B	C	D	E	F	G	H	I
aad	16A	20A	20A	20A	20A	aad	10A	20A
verlies	licht	stopcontact	stopcontact	stopcontact	stopcontact	verlies	licht	stopcontact
stroom	beneden	aanrecht	inkast	muur onder	muur aan	stroom	bad	bad
schakelaar	en	keuken	keuken	trap	zekeringskast	schakelaar	kamer	kamer
40A/300mA	boven	slaapkamer	kookplaat		boven aan	40A/30mA	wc	wc
	B & B	lange muur			trap		douche	